

# CE PRÜFUNGSZEUGNIS

ÜBER LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN VON BAUPRODUKTEN FÜR DIE CE-KENNZEICHNUNG

FLO-25-06-04-02

**Produkt:** EGGER AquaDura, EGGER Hybridfußboden  
Dicke: 7,5 mm

**Hersteller:** EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. KG  
Am Haffeld 1  
23970 Wismar, Deutschland

**Auftrag:** Prüfungen zum Brandverhalten von Bodenbelägen  
gemäß EN 13501-1:2018-11

**Prüfbericht:** 2724636 vom 24.01.2025

**Prüfergebnisse:**

Eigenschaft	Ergebnis	Deklaration EN 14041:2004-02+AC:2005-05 +AC:2006-10
Brandverhalten gemäß EN ISO 9239-1:2010-05 Kritischer Wärmestrom Rauchentwicklung	5,55 kW/m <sup>2</sup> 20,3 % x min	Klasse des Brandverhaltens* <b>Cfl-s1</b>
Brandverhalten gemäß EN ISO 11925-2:2020-02 Flammenausbreitung ≤ 150 mm	erfüllt	

\* gültig auf Untergründen aus Holz / Holzwerkstoffen oder auf Untergründen der Klasse A1 oder A2-s1, d0 gemäß EN 13238:2009-12, mit oder ohne Verwendung von Klebstoff

Dresden, 04.06.2025

Leiter des Prüflaboratoriums



verantwortlicher Bearbeiter