



**Max Hauri AG**  
**Weidstrasse 16**  
**9220 Bischofzell**

Kundennr. 5401	Ihr Zeichen Peter Weber	Unser Zeichen MC	Datum 30.06.2016
-------------------	----------------------------	---------------------	---------------------

## Bewilligung

Nummer: **16.0430**  
gültig bis: **29.06.2019**

Kennzeichnung:  HB 1  
Firmenlogo

Aufgrund der Unterlagen im Dossier Nr. **13-IK-0044** erteilt das Eidgenössische Starkstrominspektorat der oben genannten Firma das Recht, nachstehende(s) Erzeugnis(se) mit dem Sicherheitszeichen gekennzeichnet, gemäss NEV, in Verkehr zu bringen.

Erzeugnis: **Kupplungssteckdose, nicht wiederanschliessbar**  
Handelsmarken: **MAX HAURI AG**

Typenbezeichnung      Nenndaten  
**ACPW28**                      250 V~ L+N+PE 10 A  
CH-Typ 13, Normblatt SEV 6535  
mit nicht wiederanschliessbarem Kabel:  
H05VV-F                      3G 0.75mm<sup>2</sup> [ETM Electrical Co., Ltd.]  
H05VV-F                      3G 1.00mm<sup>2</sup> [ETM Electrical Co., Ltd.]  
H05RR-F                      3G 1.00mm<sup>2</sup> [ETM Electrical Co., Ltd.]  
H05RR-F                      3G 1.50mm<sup>2</sup> [ETM Electrical Co., Ltd.]

Schutzklasse:              für Geräte der Schutzklasse I  
Schutzgrad:                IP20  
Grundlagen:                Test Report / Electrosuisse / 13-IK-0044.01 vom 20.08.2013  
Test Report / Electrosuisse / 13-IK-0044.S03 vom 23.06.2016

Bemerkung:  
Prüfnormen:                IEC 60884-1(ed.3):2002 + A1:06 + A2:13





**Bewilligung**

Nummer: **16.0430**

Seite **2**

SEV 1011:2009 + A1:12

Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI

P. Fluri  
Leiter Marktüberwachung/Sicherheitszeichen

