



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI
Marktüberwachung/Sicherheitszeichen

Max Hauri AG
Weidstrasse 16
9220 Bischofzell

Kundennr.
5401

Ihr Zeichen
Peter Weber

Unser Zeichen
MC

Datum
20.06.2016

Bewilligung

Nummer: **16.0435**
gültig bis: **19.06.2019**

Kennzeichnung:  HB 1
Firmenlogo

Aufgrund der Unterlagen im Dossier Nr. **13-IK-0044** erteilt das Eidgenössische Starkstrominspektorat der oben genannten Firma das Recht, nachstehende(s) Erzeugnis(se) mit dem Sicherheitszeichen gekennzeichnet, gemäss NEV, in Verkehr zu bringen.

Erzeugnis: **Verlängerungskabel, nicht wiederanschiessbar**
Handelsmarken: **MAX HAURI AG**

Typenbezeichnung **I06-1 / ACPW28** Nenndaten
250 V~ L+N+PE 10 A
Stecker: I06-1, CH-Typ 12
Normblatt SEV 6534-2
Kupplung: ACPW28, CH-Typ 13
Normblatt SEV 6535
mit nicht wiederanschiessbarem Kabel:
H05VV-F 3G 1.00mm² [ETM Electrical Co., Ltd.]
H05RR-F 3G 1.00mm² [ETM Electrical Co., Ltd.]
H05RR-F 3G 1.50mm² [ETM Electrical Co., Ltd.]

Schutzklasse: Für Geräte der Schutzklasse I

Schutzgrad: IP20

Grundlagen: Test Report / Electrosuisse / 13-IK-0044.02 vom 21.08.2013
Test Report / Electrosuisse / 13-IK-0044.S04 vom 13.06.2016

Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI
Luppenstrasse 1, CH-8320 Fehraltorf
T +41 44 956 12 12, F +41 44 956 12 22
mub.bs.info@esti.ch
www.esi.admin.ch





Bewilligung

Nummer: **16.0435**

Seite **2**

Bemerkung:

Prüfnormen: IEC 60884-1(ed.3):2002 + A1:06
IEC 60884-2-7(ed.1):2011
SEV 1011:2009 + A1:12

Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI

P. Fluri
Leiter Marktüberwachung/Sicherheitszeichen

