





Les 5 étapes

L'hivernage optimal

En début de la saison



POOL

TRAITEMENT DE L'EAU

Traité l'eau au mieux

TRAITEMENT DE L'EAU EN 5 ÉTAPES



TESTER CORRECTEMENT L'EAU DE LA PISCINE

Pour que la piscine soit entretenue de manière optimale, il faut d'abord tester l'eau. Pour mesurer, on peut utiliser de simples languettes de test ou des appareils de test avec des pastilles. Avec les languettes de test, la surface de mesure est immergée dans l'eau de la piscine, est mouillée et se colore ensuite en fonction de la teneur. Pour la mesure avec les bandelettes de test, l'appareil est rempli d'eau de piscine et une pastille de test est ajoutée à chaque fois. Après fermeture, il suffit de secouer le récipient jusqu'à ce que les pastilles se dissolvent. On peut alors lire le résultat à l'aide d'un tableau de couleurs qui fait partie du système de mesure.



KIT DE START POUR LES 5 ETAPES

N° d'article	Produit	Contenu
7.148.498	Kit de démarrage chlore (4 pièces)	Wellsan
7.148.497	Set de démarrage sans chlore (4 pièces)	Wellsan

1. RÉGULATION DU TAUX DE PH

Le taux de pH est un paramètre essentiel lors du traitement de l'eau. Il influence tous les facteurs de l'eau du bassin. La toute première étape consiste toujours à contrôler la valeur du pH (avec un testeur pH/chlore ou pH/oxygène) qui se situe **idéalement entre 7,0 – 7,6**. Des valeurs trop élevées peuvent entraîner une irritation de la peau et des yeux, et altérer l'efficacité de certaines mesures prises pour l'entretien de votre piscine. Des valeurs trop basses par contre rendent l'eau de plus en plus corrosive favorisant ainsi la dégradation des armatures de votre bassin.

pH-Minus: Baisse le taux de pH des valeurs basiques vers des valeurs neutres. Pour une meilleure répartition du produit verser le à différents endroits du bassin ou à proximité des arrivées d'eau (mais jamais devant le filtre).

pH-Plus granulé: Produit alcalin de régulation du pH facilement dissoluble. Elève le taux de pH des valeurs acides vers des valeurs neutres.



N° d'article	Produit	Contenu
7.148.486	Stabilisateur de dureté	Wellsan 1 l
7.148.484	Granulés de pH-Minus	Wellsan 1 kg
7.148.483	Granulés de pH-Minus	Wellsan 1,5 kg
7.148.482	Granulés de pH-Minus	Wellsan 5 kg

2. DÉSINFECTION

L'eau de piscine doit être claire et hygiéniquement irréprochable. Impuretés, bactéries et autres germes voient leur formation accentuée à des températures d'eau supérieures à 20°C. Afin de prévenir ces phénomènes, nous utilisons des « oxydants » sous différentes formes. Généralement il s'agit de produits chlorés organiques simples d'utilisation et efficace. En cas d'allergie au chlore, nous recommandons la méthode d'oxygénation comme alternative.

On distingue 2 méthodes de chloration: la chloration choc (granulés ou pastilles chlore rapide) à effectuer lors du remplissage du bassin ou en cas de valeurs non optimales, et la chloration lente ou continue qui sera réalisée avec des produits chlorés à dissout ou lente (pastilles ou galets chlore longue durée). La chloration lente permet l'adjonction en continu de chlore. Taux en chlore idéal: 1,0 – 3,0 mg/l.

Granulé chlore rapide: Granulé rapidement dissoluble, spécialement adapté pour une chloration lente ou additive, ainsi que pour l'augmentation de la tenue en chlore libre dans toutes les piscines.

Pastilles chlore rapide 20 gr: Combinaison chlore triacide avec > 50 % de chlore actif. Dissolution rapide. Indiquées pour lutter contre les germes et algues, réaliser une chloration continue ou choc, ou réguler rapidement la teneur en chlore de manière optimale. Taux de pH neutre.

Galet chlore longue durée 20 gr / 200 gr: Combinaison chlore triacide avec nv. 90 % de chlore actif. Dissolution lente. Indiquées pour lutter contre les germes et algues ou réaliser une chloration continue, pH neutre.

Oxygène Actif Granulés: Désinfectant à base d'oxygène actif.



N° d'article	Produit	Contenu
7.148.507	Quattro Block dans un flotteur de dosage	Wellsan 600 g
6.943.440	Summerfun, Clear & Fun	5 sachets de 50 g
6.942.269	Kit mensuel de chlore	0.21 kg
6.943.410	Summerfun, Aquablanc	4 x 70 g / 1 x 40 g
6.942.270	Kit mensuel d'oxygène	0.2 kg
7.148.506	Oxygène actif Super 3000 G	Wellsan 1 kg
7.148.505	Oxygène actif Super 3000 F	Wellsan 1 l
7.148.502	Granulés Chlorin S	Wellsan 1 kg
7.148.501	Chlorin S Tabs 20 g	Wellsan 1 kg
7.148.500	Chlorin L Tabs 20 g	Wellsan 1 kg
7.148.499	Quattro Tabs 20 g	Wellsan 1 kg
7.148.496	Chlorin L Tabs 200 g	Wellsan 1 kg
7.148.495	Quattro Tabs 200 g	Wellsan 1 kg
7.148.494	Chlorin S granulés	Wellsan 3 kg
7.148.493	Chlorin S Tabs 20 g	Wellsan 3 kg
7.148.492	Chlorin L Tabs 200 g	Wellsan 5 kg
7.004.085	AquaDes	1 l

3. ANTI-ALGUES

Les algues sont des micro-organismes qui servent de nourriture aux bactéries. Afin de garantir une qualité d'eau hygiéniquement irréprochable, il est indispensable de maintenir le bassin et l'eau propres de toute algue, ce qui n'est parfois pas possible avec une simple utilisation du chlore (surtout dans les piscines découvertes).

Algicide spécial: algicide liquide non moussant. Produits d'hivernage*: produit liquide contre la prolifération d'algues et l'apparition de calcaire pendant l'hiver.
Activateur d'oxygène: Activateur non moussant liquide.



N° d'article	Produit	Contenu
7.148.504	Algenin basic	Wellsan 1 l
7.148.503	Algenin basic	Wellsan 3 l
4.333.323	Summerfun, Kids Care	5 x 50 ml
7.004.084	Sans algues	1 l

4. FLOCCULATION

Certaines particules de poussière (colloïdes) sont si petites qu'elles ne peuvent être retenues par le filtre de Silex (sable). Pour les enlever, nous travaillons avec des produits de floculation qui améliorent la qualité de filtration du filtre. Les petites impuretés se colmatent en flocons et seront emprisonnées par ces derniers et ne pourront donc plus passer à travers le filtre. Il en résulte alors une eau claire. Ici aussi, vous pouvez appliquer un dosage préventif afin d'obtenir constamment une qualité de l'eau transparente.

Flockfix liquide: A base de chlorure d'hydroxyde d'aluminium.
Cartouches de floculation: Flocculant sous forme de cartouches pour filtres à sable. A base de sulfate d'aluminium.



N° d'article	Produit	Contenu
7.148.488	Cartouches de Superflock (8x125 g)	Wellsan 1 kg
7.148.487	Superflock liquide	Wellsan 1 l

5. ADDITIFS, NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Comme pour un appartement ou une voiture, ces mesures sont destinées à maintenir votre installation propre et en bon état. Un système de nettoyage professionnel, adapté aux exigences individuelles, est à votre disposition.

Nettoyant pour parois et ligne d'eau: Nettoyant contre les graisses et autres pollutions atmosphériques. pour liner et autres matériaux.
Détartrant bassin: Nettoyant contre le calcaire et encrassements, élimine les algues et taches brunes dues aux minéraux contenus dans l'eau.
Stabilisateur Calcaire et Métaux: Empêche les dépôts de calcaire et bloque l'action des métaux. Protège les systèmes de filtration.



N° d'article	Produit	Contenu
7.148.509	Nettoyant carrelage A (nettoyant pour bord de piscine)	Wellsan 1 l
7.148.508	Nettoyant de base	Wellsan 1 l
7.148.488	Cartouches de Superflock (8x125 g)	Wellsan 1 kg
7.148.487	Superflock liquide	Wellsan 1 l
6.943.441	Summerfun, Filter Care	Carton de 3 pièces
7.148.485	Antimousse	Wellsan 500 ml

L'HIVERNAGE OPTIMAL

Lorsque la phase d'hivernage de votre bassin commence, un entretien final est important pour débiter la saison prochaine sans problèmes. La marque Wellsan vous conseille ainsi un produit de haute qualité. Le produit d'hivernage est sans phosphate et vous facilite de manière non négligeable le nettoyage de printemps s'il est utilisé aux bonnes doses. L'hivernage empêche ainsi la cristallisation des sels minéraux et réduit donc considérablement la formation de dépôts calcaires indésirables. Il évite voire freine très fortement la prolifération d'algues résistantes et la multiplication des bactéries dans les coins et joints.

Utilisation: En fin de saison et en présence de chlore libre, attendez encore quelques jours avant l'utilisation de Hivernage. Après avoir abaissé le niveau d'eau en dessous du skimmer, versez Hivernage selon les doses prescrites dépendantes de la dureté de l'eau.

Volume du bassin	bassin jusqu'à 25°C	jusqu'à 30°C	à partir de 30°C
10 m³	100 ml	200 ml jusqu'à	400 ml
20 m³	200 ml	400 ml jusqu'à	800 ml
30 m³	300 ml	600 ml jusqu'à	1200 ml
40 m³	400 ml	800 ml jusqu'à	1600 ml
50 m³	500 ml	1000 ml jusqu'à	2000 ml

Conseil 1 : Quelques semaines avant le nettoyage de début de saison, versez la moitié d’une dose conseillée pour l’automne. Vous vous épargnerez ainsi un fort labeur lors du nettoyage de printemps lorsque vous évacuerez la vieille eau. En cas d’hiver anormalement chaud, la prolifération des algues est favorisée et une dose supplémentaire sera peut être nécessaire. Par ailleurs, notre expérience montre que les piscines non couvertes pendant l’hiver verront leur contenu remplacé de moitié par la neige et la pluie. Ceci signifie donc que Hivernage sera de nouveau utilisé après vérification visuelle de l’eau du bassin.

Conseil 2: Si vous avez du produit d’hivernage entamé en début de saison, vous pouvez l’utiliser sans problème en tant que puissant algicide pour votre bassin! La gamme de produits Wellsan est spécialement étudiée pour cette tolérance.



N° d'article	Produit	Contenu
7.148.511	Conservateur hivernal	Wellsan 1 l
7.148.510	Conservateur hivernal	Wellsan 3 l

LE TRAITEMENT OPTIMAL DE DÉBUT DE SAISON

Afin de vous faciliter le travail, nous avons établi en relation avec le système de traitement de l’eau la liste des tâches les plus importantes à entreprendre:

1. Enlevez les plus grosses impuretés avec une épuisette de surfaces et de fond afin que les duses d’évacuation ne se bouchent pas les conduites d’évacuation.
2. Vider maintenant complètement votre piscine afin d’enlever également les dépôts calcaires et traces tenaces. Cette opération est inévitable puisqu’elle seule permet de rendre les produits de nettoyage efficaces et le futur traitement de l’eau optimal.

Attention : les piscines enterrées ne doivent pas être complètement vidées afin de conserver leur stabilité.

3. Pour le nettoyage des parois et du fond, nous vous recommandons le nettoyant détartrant bassin Wellsan, concentré acide contre les dépôts calcaires et taches tenaces. Il n’attaque pas les matières plastiques mais son utilisation n’est pas conseillée sur des surfaces non résistantes aux acides telles que le marbre ou les armatures du bassin. Diluez nettoyant détartrant bassin entre 1:3 jusqu’à 1:10 selon le degré de salissure. Appliquez le produit avec une éponge ou brosse souple pour liner, laissez agir 5 – 10 minutes sans laisser sécher, brossez de nouveau puis rincez au jet d’eau.

4. Éliminez sans difficulté les traces de graisse déposées au bord du bassin au niveau de la ligne d’eau grâce à Nettoyant Ligne d’Eau Wellsan. Appliquez le produit pur ou dilué à l’eau à l’aide d’une éponge sur les bords sales préalablement mouillés. Laissez agir quelques instants puis rincez de suite à l’eau claire. En cas de traces tenaces, renouvelez l’opération.

5. Pour éviter que votre bassin ne se transforme en un bain moussant lors du 1er remplissage, prenez soin de bien le rincer après nettoyage. Il est également essentiel de n’utiliser que des produits spécialement adaptés au nettoyage des bassins et non des produits d’entretien ménagers, ceci afin de ne pas altérer l’efficacité des produits de traitement de l’eau. En effet, certains composants des produits d’entretien ménagers se contrarient avec les produits de traitement de l’eau.

Conseils pour le 1er remplissage: vérifiez le système de filtration et si nécessaire remplacez le sable de filtration. Vérifiez et regulez le pH puis procédez ensuite à une désinfection par une chloration choc.

Quelques jours plus tard, commencez avec le traitement de l’eau habituel.

N° d'article	Produit	Contenu
7.148.491	Comprimés de remplacement pH/oxygène	2 x 30 comprimés
7.148.490	Kit de test pH/oxygène avec	2 x 20 comprimés
6.942.238	Bandelettes de test de l’eau	50 languettes
6.942.200	Comprimés de remplacement pH/Chlor	2 x 30 comprimés
7.148.489	Kit de test pH/chlore	2 x 20 comprimés



1. RÉGULATION DU TAUX DE PH (DIMINUER)

Trouvez le dosage adéquat sur le tableau suivant. Les données mentionnées, en gramme, sont des quantités estimées a contrôler par l'utilisateur pour ses besoins. Calcul automatique sur : www.neogard-pool.ch

Diminuer le pH		Si la dureté de l'eau est de 6° dH / 13,5° fH				Si la dureté de l'eau est de 8° dH / 14° fH			
		Garnulé pH minus (5 gr / m³)				Garnulé pH minus (6 gr / m³)			
Dimensions cm	Volume l	pH 7,7	pH 7,8	pH 7,9	pH 8,0	pH 7,7	pH 7,8	pH 7,9	pH 8,0
Ø 350 × 90	7'690	192	231	269	308	231	277	323	369
Ø 350 × 120	10'102	253	303	354	404	303	364	424	485
Ø 450 × 90	12'700	318	381	445	508	381	457	533	610
Ø 460 × 120	17'450	436	524	611	698	524	628	733	838
Ø 550 × 120	24'944	624	748	873	998	748	898	1048	1197
Ø 640 × 120	33'778	844	1013	1182	1351	1013	1216	1419	1621
610 × 375 × 120	20'893	522	627	731	836	627	752	878	1003
610 × 375 × 132	23'281	582	698	815	931	698	838	978	1117
730 × 375 × 120	25'323	633	760	886	1013	760	912	1064	1216
730 × 375 × 132	28'217	705	847	988	1129	847	1016	1185	1354
915 × 470 × 120	39'123	978	1174	1369	1565	1174	1408	1643	1878
915 × 470 × 132	43'595	1090	1308	1526	1744	1308	1569	1831	2093

Diminuer le pH		Si la dureté de l'eau est de 10° dH / 18° fH				Si la dureté de l'eau est de 12° dH / 21,5° fH				Si la dureté de l'eau est de 14° dH / 25° fH			
		Garnulé pH minus (7gr / m³)				Garnulé pH minus (8 gr / m³)				Garnulé pH minus (10 gr / m³)			
Dimensions cm	Volume l	pH 7,7	pH 7,8	pH 7,9	pH 8,0	pH 7,7	pH 7,8	pH 7,9	pH 8,0	pH 7,7	pH 7,8	pH 7,9	pH 8,0
Ø 350 × 90	7'690	269	323	377	431	308	369	431	492	385	461	538	615
Ø 350 × 120	10'102	354	424	495	566	404	485	566	647	505	606	707	808
Ø 450 × 90	12'700	445	533	622	711	508	610	711	813	635	762	889	1016
Ø 460 × 120	17'450	611	733	855	977	698	838	977	1117	873	1047	1222	1396
Ø 550 × 120	24'944	873	1048	1222	1397	998	1197	1397	1596	1247	1497	1746	1996
Ø 640 × 120	33'778	1182	1419	1655	1892	1351	1621	1892	2162	1689	2027	2364	2702
610 × 375 × 120	20'893	731	878	1024	1170	836	1003	1170	1337	1045	1254	1463	1671
610 × 375 × 132	23'281	815	978	1141	1304	931	1117	1304	1490	1164	1397	1630	1862
730 × 375 × 120	25'323	886	1064	1241	1418	1013	1216	1418	1621	1266	1519	1773	2026
730 × 375 × 132	28'217	988	1185	1383	1580	1129	1354	1580	1806	1411	1693	1975	2257
915 × 470 × 120	39'123	1369	1643	1917	2191	1565	1878	2191	2504	1956	2347	2739	3130
915 × 470 × 132	43'595	1526	1831	2136	2441	1744	2093	2441	2790	2180	2616	3052	3488



1. RÉGULATION DU TAUX DE PH (AUGMENTER)

Trouvez le dosage adéquat sur le tableau suivant. Les données mentionnées, en gramme, sont des quantités estimées a contrôler par l'utilisateur pour ses besoins. Calcul automatique sur : www.neogard-pool.ch

Augmenter le pH		Si la dureté de l'eau est de 2° dH / 3,5° fH						Si la dureté de l'eau est de 4° dH / 7° fH					
		Granulé pH plus (6 gr / m³)						Granulé pH plus (9 gr / m³)					
		pH 6,4	pH 6,5	pH 6,6	pH 6,7	pH 6,8	pH 6,9	pH 6,4	pH 6,5	pH 6,6	pH 6,7	pH 6,8	pH 6,9
Dimensions cm	Volume l												
Ø 350 × 90	7'690	369	323	277	231	185	138	554	484	415	346	277	208
Ø 350 × 120	10'102	485	424	364	303	242	182	727	636	546	455	364	273
Ø 450 × 90	12'700	610	533	457	381	305	229	914	800	686	572	457	343
Ø 460 × 120	17'450	838	733	628	524	419	314	1256	1099	942	785	628	471
Ø 550 × 120	24'944	1197	1048	898	748	599	449	1796	1571	1347	1122	898	673
Ø 640 × 120	33'778	1621	1419	1216	1013	811	608	2432	2128	1824	1520	1216	912
610 × 375 × 120	20'893	1003	878	752	627	501	376	1504	1316	1128	940	752	564
610 × 375 × 132	23'281	1117	978	838	698	559	419	1676	1467	1257	1048	838	629
730 × 375 × 120	25'323	1216	1064	912	760	608	456	1823	1595	1367	1140	912	684
730 × 375 × 132	28'217	1354	1185	1016	847	677	508	2032	1778	1524	1270	1016	762
915 × 470 × 120	39'123	1878	1643	1408	1174	939	704	2817	2465	2113	1761	1408	1056
915 × 470 × 132	43'595	2093	1831	1569	1308	1046	785	3139	2746	2354	1962	1569	1177

Augmenter le pH		Si la dureté de l'eau est de 6° dH / 10,5° fH						Si la dureté de l'eau est de 8° dH / 14° fH						Si la dureté de l'eau est de 10° dH / 18° fH					
		Granulé pH plus (11 gr / m³)						Granulé pH plus (13 gr / m³)						ph-Plus Granulat (15 g / m³)					
		pH 6,4	pH 6,5	pH 6,6	pH 6,7	pH 6,8	pH 6,9	pH 6,4	pH 6,5	pH 6,6	pH 6,7	pH 6,8	pH 6,9	pH 6,4	pH 6,5	pH 6,6	pH 6,7	pH 6,8	pH 6,9
Dimensions cm	Volume l																		
Ø 350 × 90	7'690	677	592	508	423	338	254	800	700	600	500	400	300	923	807	692	577	461	346
Ø 350 × 120	10'102	889	778	667	556	444	333	1051	919	788	657	525	394	1212	1061	909	758	606	455
Ø 450 × 90	12'700	1118	978	838	699	559	419	1321	1156	991	826	660	495	1524	1334	1143	953	762	572
Ø 460 × 120	17'450	1536	1344	1152	960	768	576	1815	1588	1361	1134	907	681	2094	1832	1571	1309	1047	785
Ø 550 × 120	24'944	2195	1921	1646	1372	1098	823	2594	2270	1946	1621	1297	973	2993	2619	2245	1871	1497	1122
Ø 640 × 120	33'778	2972	2601	2229	1858	1486	1115	3513	3074	2635	2196	1756	1317	4053	3547	3040	2533	2027	1520
610 × 375 × 120	20'893	1839	1609	1379	1149	919	689	2173	1901	1630	1358	1086	815	2507	2194	1880	1567	1254	940
610 × 375 × 132	23'281	2049	1793	1537	1280	1024	768	2421	2119	1816	1513	1211	908	2794	2445	2095	1746	1397	1048
730 × 375 × 120	25'323	2228	1950	1671	1393	1114	836	2634	2304	1975	1646	1317	988	3039	2659	2279	1899	1519	1140
730 × 375 × 132	28'217	2483	2173	1862	1552	1242	931	2935	2568	2201	1834	1467	1100	3386	2963	2540	2116	1693	1270
915 × 470 × 120	39'123	3443	3012	2582	2152	1721	1291	4069	3560	3052	2543	2034	1526	4695	4108	3521	2934	2347	1761
915 × 470 × 132	43'595	3836	3357	2877	2398	1918	1439	4534	3967	3400	2834	2267	1700	5231	4577	3924	3270	2616	1962



2. DÉSINFECTION

Volume de la piscine (m³) × dosage 1er remplissage (ml/m³)

=

Quantité / Dosage

10

Trouvez le dosage adéquat sur le tableau suivant. Les données mentionnées, en gramme, sont des quantités estimées à contrôler par l'utilisateur pour ses besoins.

Désinfection		Cloré rapide – Granulé / Pastille		Oxygène actif I – Granulé	
		1er remplissage	Entretien	1er remplissage	
Dimensions cm	Volume l	100 gr / 10 m³	60 gr / 10 m³	200 -250gr / 10 m³	
Ø 350 × 90	7'690	77	46	154	192
Ø 350 × 120	10'102	101	61	202	253
Ø 450 × 90	12'700	127	76	254	318
Ø 460 × 120	17'450	175	105	349	436
Ø 550 × 120	24'944	249	150	499	624
Ø 640 × 120	33'778	338	203	676	844
610 × 375 × 120	20'893	209	125	418	522
610 × 375 × 132	23'281	233	140	466	582
730 × 375 × 120	25'323	253	152	506	633
730 × 375 × 132	28'217	282	169	564	705
915 × 470 × 120	39'123	391	235	782	978
915 × 470 × 132	43'595	436	262	872	1090



3. ANTI-ALGUES

Volume de la piscine (m³) × dosage 1er remplissage (ml/m³)

=

Quantité / Dosage

10

Trouvez le dosage adéquat sur le tableau suivant. Les données mentionnées, en millilitres, sont des quantités estimées à contrôler par l'utilisateur pour ses besoins.

Anti-algues		Algicide spécial		Activateur d'oxygène 2		Produit d'hivernage	
		1er remplissage	Entretien	1er remplissage	Entretien	Entretien	
Dimensions cm	Volume l	150 - 200 ml / 10 m³	100-150 ml / 10 m³	300 ml / 10 m³	150 - 200 ml / 10 m³	≤ 20 dH° 300 ml / 10 m³	> 20 dH° 600 ml / 10 m³
Ø 350 × 90	7'690	115	77	77	115	231	461
Ø 350 × 120	10'102	152	101	101	152	303	606
Ø 450 × 90	12'700	191	127	127	191	381	762
Ø 460 × 120	17'450	262	175	175	262	524	1047
Ø 550 × 120	24'944	374	249	249	374	748	1497
Ø 640 × 120	33'778	507	338	338	507	1013	2027
610 × 375 × 120	20'893	313	209	209	313	627	1254
610 × 375 × 132	23'281	349	233	233	349	698	1397
730 × 375 × 120	25'323	380	253	253	380	760	1519
730 × 375 × 132	28'217	423	282	282	423	847	1693
915 × 470 × 120	39'123	587	391	391	587	1174	2347
915 × 470 × 132	43'595	654	436	436	654	1308	2616



4. FLOCULATION

Trouvez le dosage adéquat sur le tableau suivant. Les données mentionnées, en millilitres, sont des quantités estimées à contrôler par l'utilisateur pour ses besoins.

Floculation	Flockfix liquide	
	1er remplissage	Entretien
Dimensions cm	Volume l	5 - 10 ml / 10 m³
Ø 350 × 90	7'690	23 - 46
Ø 350 × 120	10'102	30 - 60
Ø 450 × 90	12'700	38 - 76
Ø 460 × 120	17'450	53 - 106
Ø 550 × 120	24'944	75 - 150
Ø 640 × 120	33'778	85 - 170
610 × 375 × 120	20'893	63 - 126
610 × 375 × 132	23'281	70 - 140
730 × 375 × 120	25'323	76 - 152
730 × 375 × 132	28'217	85 - 170
915 × 470 × 120	39'123	117 - 234
915 × 470 × 132	43'595	131 - 262

Volume de la piscine (m³) × dosage 1er remplissage (ml/m³)

=

Quantité / Dosage

10



5. ADDITIFS, NETTOYAGE ET ENTRE

Trouvez le dosage adéquat sur le tableau suivant. Les données mentionnées, en millilitres, sont des quantités estimées à contrôler par l'utilisateur pour ses besoins.

Volume de la piscine (m³) × dosage 1er remplissage (ml/m³)

=

Quantité / Dosage

10

Floculation		Stabilisateur calcaire et métaux									
		1er remplissage					Entretien				
Dimensions cm	Volume l	50 ml / m³ < dH° 10	100 ml / m³ dH° 10 - 20	150 ml / m³ dH° 20 - 30	200 ml / m³ > dH° 30	15 ml / m³ < dH° 10	20 ml / m³ dH° 10 - 20	25 ml / m³ dH° 20 - 30	30 ml / m³ > dH° 30		
Ø 350×90	7'690	385	769	1154	1538	115	154	192	231		
Ø 350×120	10'102	505	1010	1515	2020	152	202	253	303		
Ø 450×90	12'700	635	1270	1905	2540	191	254	318	381		
Ø 460×120	17'450	873	1745	2618	3490	262	349	436	524		
Ø 550×120	24'944	1247	2494	3742	4989	374	499	624	748		
Ø 640×120	33'778	1689	3378	5067	6756	507	676	844	1013		
610×375×120	20'893	1045	2089	3134	4179	313	418	522	627		
610×375×132	23'281	1164	2328	3492	4656	349	466	582	698		
730×375×120	25'323	1266	2532	3798	5065	380	506	633	760		
730×375×132	28'217	1411	2822	4233	5643	423	564	705	847		
915×470×120	39'123	1956	3912	5868	7825	587	782	978	1174		
915×470×132	43'595	2180	4360	6539	8719	654	872	1090	1308		

PROBLÈMES & SOLUTIONS

Problèmes	Raisons	Solutions
1. Eau claire et verte tâches brunes fréquentes si l'eau est riche en cuivre ou fer	Traces de fer issu de l'eau de remplissage (teinte jaune-verte)	Régulation du pH, chloration choc (granulé ou pastilles chlore rapide), floculation, ajout d'eau neuve, laisser la pompe fonction- ner en continu.
	Traces de cuivre suite à une corrosion des métaux, joints ou autres parties cuivrées (teinte turquoise)	
2. Eau jaunâtre et trouble	Eau de remplissage riche en fer	
3. Eau brunâtre et trouble	Eau riche en manganèse	
4. Eau blanchâtre et trouble	Impuretés a) Saletés organiques colloïdales	Chloration choc (voir ci-dessus), floculation, laisser la pompe fonctionner
	b) Eléments inorganiques augmentant la dureté de l'eau	Régulation du pH, floculation, laisser la pompe fonctionner
5. Parois du bassin glissantes	Développement d'algues	Chloration choc (voir ci-dessus), algicide.
6. Parois du bassin rugueuses	Dépôts calcaire	Enlever les dépôts sur les parois avec un détartrant après avoir vidé le bassin. Maintenir le pH à 7,0 – 7,6.
7. Irritation des yeux, odeur de chlore	Existence de chloramines	Chloration choc (voir ci-dessus), rajouter de l'eau neuve
8. Eau très mous- sante en présence d'installations à contre-courant	Algicide extrêmement moussant ou résidus d'Hivernage / Produits de nettoyage se sont mélan- gés avec l'eau	Rajouter de l'eau, ne pas utiliser de nettoyeurs ménagers
9. Corrosion	Valeur pH est trop bas	Ajuster le pH à 7,0 – 7,6

Remarques :

- Suivre les consignes du personnel de vente et leurs conseils.
- Pour plus d'informations sur les produits, consulter les notices d'utilisation.
- Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant l'utilisation, toujours lire l'étiquette et les informations sur le produit.
- Respecter les recommandations d'utilisation et les équipements de protection.
- Ne doit pas être laissé à la portée des enfants.