EPH®
SUCCESS BY QUALITY

Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH
Zellescher Weg 24 · 01217 Dresden · Germany
www.eph-dresden.de

ilac-MRA DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-11054-01-00

akkreditiert durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS)

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

Europäisch notifizierte Stelle für Bauprodukte 0766
Bauaufsichtlich anerkannte Stelle des DIBt SAC 03

PRÜFUNGSZEUGNIS

ÜBER LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN VON BAUPRODUKTEN FÜR DIE CE-KENNZEICHNUNG

FLO-25-06-04-03

Produkt: EGGER NatureSense, EGGER Laminatfußboden
Dickenbereich: 6,0 mm bis 12,0 mm

Hersteller: EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. KG
Am Haffeld 1
23970 Wismar, Deutschland

Auftrag: Prüfungen zum Brandverhalten von Bodenbelägen gemäß EN 13501-1:2018-11

Prüfbericht: 2725057/F1 vom 04.04.2025

Prüfergebnisse:

Eigenschaft	Ergebnis	Deklaration EN 14041:2004-02+AC:2005-05 +AC:2006-10
Brandverhalten gemäß EN ISO 9239-1:2010-05 Kritischer Wärmestrom Rauchentwicklung	9,09 kW/m² 6,4 % x min	Klasse des Brandverhaltens* **C_{fl}-s1**
Brandverhalten gemäß EN ISO 11925-2:2020-02 Flammenausbreitung ≤ 150 mm	erfüllt	

* gültig auf Untergründen der Klasse A1 oder A2-s1, d0 gemäß EN 13238:2009-12, mit oder ohne Verwendung von Klebstoff

Dresden, 04.06.2025

Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH
EPH
QUALITÄT GEPRÜFT

Leiter des Prüflaboratoriums

verantwortlicher Bearbeiter