



EM Mollis AG
Vorderdorfstrasse 2
8753 Mollis

Kundennr.
116812

Ihr Zeichen
Martin Hamann

Unser Zeichen
MC

Datum
22.12.2016

Bewilligung

Nummer: **16.0907**
gültig bis: **21.12.2019**

Kennzeichnung:  EM 3
Firmenlogo

Aufgrund der Unterlagen im Dossier Nr. **13-IK-0253** erteilt das Eidgenössische Starkstrominspektorat der oben genannten Firma das Recht, nachstehende(s) Erzeugnis(se) mit dem Sicherheitszeichen gekennzeichnet, gemäss NEV, in Verkehr zu bringen.

Erzeugnis: **AP / UP Steckdosen Typ 13/15, 1, 2, 3 und 4-fach**

Handelsmarken: **EM Mollis AG**
Electro Mica

Typenbezeichnung	Nenndaten
0224.00.yyz	250 V~ 10 A L+N+PE AP - 2x CH-Typ 13, Normblatt SEV 6535 ein Anschluss
0124.00.yyz	250 V~ 10 A L+N+PE UP - 2x CH-Typ 13, Normblatt SEV 6535 ein Anschluss
1242.0z.61	250 V~ 10 A L+N+PE UP - 2x CH-Typ 13, Normblatt SEV 6535 rund, ein Anschluss
1243.0z.61	250 V~ 10 A L+N+PE UP - 2x CH-Typ 13, Normblatt SEV 6535 ein Anschluss
0255.00.yyz	250/400 V~ 10 A 3x L+N+PE AP - CH-Typ 15, Normblatt SEV 6532-1





Bewilligung

Nummer: **16.0907**

Seite **2**

Typenbezeichnung

Nenndaten

	ein Anschluss
0155.0x.yyz	250/400 V~ 10 A 3x L+N+PE UP - CH-Typ 15, Normblatt SEV 6532-1 ein Anschluss
0225.00.yyz	250 V~ 10 A L+N+PE AP - CH-Typ 13, Normblatt SEV 6535 Schraubklemmen
2620.0x.yyz	250 V~ 10 A L+N+PE UP - CH-Typ 13, Normblatt SEV 6535 Schraubklemmen
0233.00.yyz	250 V~ 10 A L+N+PE AP - 4x CH-Typ 13, Normblatt SEV 6535 alle Anschlüsse parallel
0235.00.yyz	250 V~ 10 A L+N+PE AP - 4x CH-Typ 13, Normblatt SEV 6535 ein Anschluss separat
0237.00.yyz	250 V~ 10 A L+N+PE AP - 4x CH-Typ 13, Normblatt SEV 6535 2x2 Anschlüsse parallel
0239.00.yyz	250 V~ 10 A L+N+PE AP - 4x CH-Typ 13, Normblatt SEV 6535 2 Anschlüsse parallel, 2 Anschlüsse getrennt
0225.90.yyz	250 V~ 10 A L+N+PE AP - CH-Typ 13, Normblatt SEV 6535 Steckklemmen
2620.9x.yyz	250 V~ 10 A L+N+PE UP - CH-Typ 13, Normblatt SEV 6535 Steckklemmen

Schutzklasse:

Schutzgrad:

IP20

Grundlagen:

CERTIFEL CoC / Electrosuisse / IK-2900 vom 14.04.2014

Bemerkung:

w	0	3 Dosen parallel
	1	2 Dosen parallel, 1 Anschluss einzeln
	3	jeder Anschluss einzeln
x	0	komplett
	1	Einbausteckdose
	2	ohne Abdeckplatte
	3	Einbausteckdose ohne Ring
	4	ohne Abdeck- und Befestigungsplatte
	5	ohne Abdeck- und Befestigungsplatte und ohne Bügel
	6	kundenspezifische Ausführung
yy	39	orange
	43	braun
	60	schwarz
	61	weiss



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confedraziun svizra

Swiss Confederation

Bewilligung

Nummer: **16.0907**

Seite **3**

64 grau

z evt. Buchstabe für kundenspezifische Verpackung

Steckdosen mit Schraub- und Steckklemmen, ohne Shutter, für AP und UP Montage.

Prüfnormen:

SEV 1011:2009 + A1:12
IEC 60884-1(ed.3):2002 + A1:06 + A2:13

Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI

P. Fluri
Leiter Marktüberwachung/Sicherheitszeichen

