



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI
Marktüberwachung/Sicherheitszeichen

Max Hauri AG
Weidstrasse 16
9220 Bischofzell

Kundennr.
5401

Ihr Zeichen
Peter Weber

Unser Zeichen
MC

Datum
01.12.2017

Bewilligung

Nummer: **17.0987**
gültig bis: **30.11.2020**

Kennzeichnung:  **HB 1**
Firmenlogo

Aufgrund der Unterlagen im Dossier Nr. **17-BS-0456** erteilt das Eidgenössische Starkstrominspektorat der oben genannten Firma das Recht, nachstehende(s) Erzeugnis(se) mit dem Sicherheitszeichen gekennzeichnet, gemäss NEV, in Verkehr zu bringen.

Erzeugnis: **Abzweigstecker**
Handelsmarken: **MAX HAURI AG**
clip-clap

Typenbezeichnung	Nenndaten
2300	250 V~ L+N+PE 10 A klappbar Stecker: CH-Typ 12, Normblatt SEV 6534-2 Steckdose: 1x CH-Typ 13, Normblatt SEV 6535 mit Shutter
2301	250 V~ L+N+PE 10 A klappbar Stecker: CH-Typ 12, Normblatt SEV 6534-2 Steckdose: 3x CH-Typ 13, Normblatt SEV 6535 mit Shutter
2302	250 V~ L+N+PE 10 A klappbar und drehbar Stecker: CH-Typ 12, Normblatt SEV 6534-2 Steckdose: 1x CH-Typ 13, Normblatt SEV 6535 mit Shutter

Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI
Luppenstrasse 1, CH-8320 Fehraltorf
T +41 44 956 12 12, F +41 44 956 12 22
mub.bs.info@esti.ch
www.esti.admin.ch





Bewilligung

Nummer: 17.0987

Seite 2

Typenbezeichnung

2303

Nenn Daten

250 V~ L+N+PE 10 A

klappbar und drehbar

Stecker: CH-Typ 12, Normblatt SEV 6534-2

Steckdose: 2x CH-Typ 13, Normblatt SEV 6535
mit Shutter

Schutzklasse:

Schutzgrad:

IP20

Grundlagen:

Test Report / Electrosuisse / 10-IK-0080.S05 vom 20.10.2017

Bemerkung:

Prüfnormen:

IEC 60884-1(ed.3):2002 + A1:06 + A2:13

IEC 60884-2-5(ed.1):1995

SEV 1011:2009 + A1:12

Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI

P. Fluri

Leiter Marktüberwachung/Sicherheitszeichen

